

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-82-19 от «22» августа 2016 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края» ул. Пионерская, д.5, с. Новогордеевка, Анучинский район, Приморский край

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть	План 1 этажа (6)	5А,Б,В	Дверной проем менее 0,9 м, размеры комнаты мене 1,65*1,8 м, Унитаз без опор для рук и спины.	К,О	Увеличение дверного проема. Увеличение комнаты не возможно. Установка опор для рук и спины.	КР; ТР	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	План 1 этажа (7)	2Б	Не выявлено				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверной проем менее 0,9 м. размеры комнаты мене 1,65*1,8 м. Унитаз без опор для рук и спины.	К,О	Увеличить дверной проем. Увеличение комнаты технические решения - не возможны. Установка на унитаз опор для рук и спины.	КР;ТР	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение			Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото		
Туалетная комната	<b>ДП-И(Г,У)</b> <b>ДЧ-И (С)</b> <b>ДУ-(К,О)</b>	План 1 этажа (6)	5А,Б,В		Капитальный ремонт + текущий ремонт + технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_Санитарно-гигиенические помещения доступны категории инвалидов (О,С,Г,У) и доступно условно инвалидам категории К.